

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»


414047, г. Астрахань, ул. Куликова, 42  
тел.30-84-95, факс 30-85-02

Электронный адрес: [info@aspc-edu.ru](mailto:info@aspc-edu.ru)  
Сайт: [www.aspc-edu.ru](http://www.aspc-edu.ru)

№ 1793 от «17» 09 2024 г.

Заместителю прокурора Кировского района  
г. Астрахани

советнику юстиции  
Д.Х. Шафигуллиной



**Уважаемая Диана Халиловна!**

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Астраханской области «Астраханский государственный политехнический колледж» (далее - Колледж) с участием помощника прокурора прокуратуры Кировского района г. Астрахани Ахмедовой Д.Ш. рассмотрено представление от 19.08.2024 г. №42-2024 об устранении нарушений избирательного, противопожарного и антитеррористического законодательства (далее - представление).

По существу рассмотрения сообщая следующее.

Нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации в вышеназванной сфере, выявленные в ходе проверки в здании Колледжа по адресу: 414047, г. Астрахань, ул. Куликова, дом 42, корпус № 1, устранены в полном объеме.

Акты испытаний автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ, и проверки работоспособности объектовой станции передачи извещений ПАК «Стрелец-Мониторинг» прилагаются (приложение 1).

В целях устранения нарушения, выявленного в студенческом общежитии Колледжа по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Куликова, дом 46 «А», заключен контракт на оказание услуг по ремонту вышедшего из строя оборудования системы автоматической пожарной сигнализации. Контракт от 04 сентября 2024 года № 56/44 с ООО «УФ «Охранно-Пожарная Сигнализация» прилагается (приложение 2).

По мере поступления комплектующих, согласно контракту в течение 20 календарных дней, замечания будут устранены в полном объеме.

Объектовая станция передачи извещений ПАК «Стрелец-Мониторинг», размещенная по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Куликова, дом 46 «А», находится в работоспособном состоянии.

Акты проверки работоспособности объектовой станции передачи извещений ПАК «Стрелец-Мониторинг» прилагаются (приложение 3).

И.о. старшего методиста (по безопасности) Жигульский О.П. ответственный, в силу своих должностных обязанностей, за соблюдение законодательства в сфере пожарной безопасности на период проверки с 05.07.2024 г. по 29.08.2024 г. находился в ежегодном основном отпуске, ввиду чего вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности по данному факту не рассматривался.

Разобрав причины и условия, способствующие возникновению выявленных нарушений, приняты и впредь будут приниматься меры по недопущению в дальнейшем подобных фактов.

С ответственными лицами за исполнение избирательного, противопожарного и антитеррористического законодательства в Колледже проведена беседа, настоятельно рекомендовано усилить контроль за соблюдением законов в рассматриваемой сфере.

Вместе с тем, сообщаю, что по результатам проведенной прокуратурой Кировского района г. Астрахани совместно с МЧС России по Астраханской области проверки по вышеуказанному факту 04.09.2024 г., на основании постановления начальника отделения ОНД и ПР по г. Астрахани УНД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области капитана внутренней службы Шамсудинова Б.Н. №1-48/2024/2 по делу об административном правонарушении директор Колледжа Жигульская О.П. привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, в виде предупреждения.

Приложение:

1. Копии актов испытаний автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ, и проверки работоспособности объектовой станции передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» по адресу: 414047, г. Астрахань, ул. Куликова, дом 42, на 2 л.

2. Копия контракта от 04 сентября 2024 года № 56/44 с ООО «УФ «Охранно-Пожарная Сигнализация» на 13 л.

3. Копия акта проверки работоспособности объектовой станции передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Куликова, дом 46 «а», на 1 л.

**И.о. директора**



**Е.А. Кузнецова**

Исполнитель:  
Гришанов Д.В.  
тел. 30-84-95